

施工状況報告書(断熱等性能等級4以上)

物件名称		工事監理者	
建設地(地番)			

評価方法基準第5の5の5-1に定める断熱等性能等級の等級4以上に適合していることを確認しました。

基準の概要	確認項目	確認内容	現場確認欄 ☑	備考	
断熱等性能等級の等級4以上に適合していること。 評価方法基準第5の5の5-1(3)に定めること。	躯体の断熱性能等	断熱材の種類	断熱材の種類、厚さが所定のとおり施工されていること	<input type="checkbox"/>	
		断熱材の保管・養生	(繊維系断熱材の場合)断熱材を濡らさないような措置がされていること	<input type="checkbox"/>	
		屋根又は天井の断熱構造	必要な部位にすき間なく施工されていること	<input type="checkbox"/>	
		壁の断熱構造	必要な部位にすき間なく施工されていること	<input type="checkbox"/>	
		床の断熱構造	必要な部位にすき間なく施工されていること	<input type="checkbox"/>	
	開口部の断熱性能等	窓等の仕様	建具の材質・形状、ガラスの種類・構成が所定のとおり施工されていること	<input type="checkbox"/>	
		ドアの仕様	ドアの材質・形状、ガラスの種類・構成が所定のとおり施工されていること	<input type="checkbox"/>	
		ひさし・軒等の状態	ひさし・軒等の形状・寸法等が所定のとおり施工されていること	<input type="checkbox"/>	
	開口部の日射遮蔽措置	付属部材の設置状態	付属部材が所定のとおり設置されていること	<input type="checkbox"/>	
		窓・ドアの仕様	ドアの材質・形状、ガラスの種類・構成が所定のとおり施工されていること	<input type="checkbox"/>	
	結露発生の防止対策	繊維系断熱材等を使用する場合	防湿層が設置されていること(屋根・天井、壁、床)	<input type="checkbox"/>	
		通気層の設置	断熱層の外気側に通気層が設置されていること	<input type="checkbox"/>	
		鉄筋コンクリート造等の住宅を内断熱工法により施工する場合	構造熱橋部に断熱補強がされていること	<input type="checkbox"/>	

注1) 太枠で囲われたところをチェック又は記入してください。

注2) 「所定の」とあるのは、設計図書等に記載されている事項を意味しています。

施工状況報告書(一次エネルギー消費量等級4以上)

物件名称		工事監理者	
建設地(地番)			

評価方法基準第5の5の5-2に定める一次エネルギー消費量等級 に適合していることを確認しました。

基準の概要	確認項目	確認内容	現場確認欄 ☑	備考	
一次エネルギー消費量等級の等級4以上に適合していること。	躯体の断熱性能等	断熱材の種類	断熱材の種類、厚さが所定のとおり施工されていること	<input type="checkbox"/>	
		断熱材の保管・養生	(繊維系断熱材の場合)断熱材を濡らさないような措置がされていること	<input type="checkbox"/>	
		屋根又は天井の断熱構造	必要な部位にすき間なく施工されていること	<input type="checkbox"/>	
		壁の断熱構造	必要な部位にすき間なく施工されていること	<input type="checkbox"/>	
		床の断熱構造	必要な部位にすき間なく施工されていること	<input type="checkbox"/>	
	開口部の断熱性能等	窓等の仕様	建具の材質・形状、ガラスの種類・構成が所定のとおり施工されていること	<input type="checkbox"/>	
		ドアの仕様	ドアの材質・形状、ガラスの種類・構成が所定のとおり施工されていること	<input type="checkbox"/>	
	開口部の日射遮蔽措置	ひさし・軒等の状態	ひさし・軒等の形状・寸法等が所定のとおり施工されていること	<input type="checkbox"/>	
		付属部材の設置状態	付属部材が所定のとおり設置されていること	<input type="checkbox"/>	
		窓・ドアの仕様	ドアの材質・形状、ガラスの種類・構成が所定のとおり施工されていること	<input type="checkbox"/>	
	躯体、開口部における省エネ措置	通風の利用	(省エネ効果を考慮する場合) 通風の利用に係る開口部の面積及び配置が所定のとおりであること。	<input type="checkbox"/>	
		蓄熱の利用	(省エネ効果を考慮する場合) 蓄熱の利用に係る材料の種類、厚さ及び寸法が所定のとおり施工されていること。	<input type="checkbox"/>	
	設備機器の設置状況	暖冷房設備	暖房設備、冷房設備、付属設備等の仕様及び設置状況が所定のとおりであること。	<input type="checkbox"/>	
		換気設備	換気設備の仕様及び設置状況が所定のとおりであること。	<input type="checkbox"/>	
		給湯設備	給湯設備、配管等の仕様及び設置状況が所定のとおりであること。	<input type="checkbox"/>	
		照明設備	照明設備の仕様及び設置状況が所定のとおりであること。	<input type="checkbox"/>	
		エネルギー効率化設備	(省エネ効果を考慮する場合) エネルギー利用効率化設備の仕様及び設置状況が所定のとおりであること。	<input type="checkbox"/>	

注1) 太枠で囲われたところをチェック又は記入してください。

注2) 「所定の」とあるのは、設計図書等に記載されている事項を意味しています。

施工状況報告書(耐震等級2以上)

物件名称		工事監理者	
建設地(地番)			

評価方法基準第5の1の1-1に定める耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の等級 に適合していることを確認しました。

基準の概要	確認項目	確認内容	現場確認欄	備考
			<input checked="" type="checkbox"/>	
耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価方法基準第5の1の1-1に定めること	部材の品質	部材について、構造耐力上の欠点がないこと	<input type="checkbox"/>	
	土台・柱等	柱が所定の小径であること	<input type="checkbox"/>	
		土台の継手位置が構造耐力上支障ない位置に設けられていること	<input type="checkbox"/>	
		アンカーボルトは所定の品質であり、所定の埋込み長さが確保されており、所定の位置に設置されていること	<input type="checkbox"/>	
	耐力壁(筋かいの場合)	筋かい耐力壁が所定の位置、長さ、種類、断面、方向であること	<input type="checkbox"/>	
	耐力壁(面材の場合)	面材耐力壁が所定の位置、長さ、種類、厚さであること	<input type="checkbox"/>	
		釘が所定の種類、留付け間隔であること	<input type="checkbox"/>	
	準耐力壁等	準耐力壁が所定の位置、長さ、厚さ、高さであること	<input type="checkbox"/>	
		垂れ壁、腰壁が所定の位置、長さ、幅であり、両脇に耐力壁又は準耐力壁があること	<input type="checkbox"/>	
		釘が所定の種類、留付け間隔であること	<input type="checkbox"/>	
	火打ち材	火打ち材が所定の位置、種類、寸法、留付け状態であること	<input type="checkbox"/>	
		火打ち材と取り合う梁は所定のはりせい寸法であること	<input type="checkbox"/>	
	床組等	面材が所定の種類、厚さであること	<input type="checkbox"/>	
		根太が所定の寸法、間隔、取付工法であること	<input type="checkbox"/>	
		釘が所定の種類、留付け間隔であること	<input type="checkbox"/>	
	屋根面	所定の勾配であること	<input type="checkbox"/>	
		面材が所定の種類、厚さであること	<input type="checkbox"/>	
		釘が所定の種類、留付け間隔であること	<input type="checkbox"/>	
	接合部	接合金物は所定の品質であること	<input type="checkbox"/>	
		筋かい端部の接合部が所定の接合方法により施工されていること	<input type="checkbox"/>	
		柱脚・柱頭の接合部が所定の接合方法により施工されていること	<input type="checkbox"/>	
		床、屋根の接合部が所定の接合金物により施工されていること	<input type="checkbox"/>	
	横架材	胴差と通し柱の接合部が所定の接合方法により施工されていること	<input type="checkbox"/>	
		床梁・小屋梁が所定の断面、間隔であること	<input type="checkbox"/>	
胴差・根太・たる木が所定の断面、間隔であること		<input type="checkbox"/>		
基礎	基礎が所定の配置であること	<input type="checkbox"/>		
	所定の寸法の根入れ深さであること	<input type="checkbox"/>		
	立上がり部分の高さ、厚さ、底盤が所定の寸法であること	<input type="checkbox"/>		
	主筋・補強筋が所定の径、位置であること	<input type="checkbox"/>		
		開口部周辺等の補強が所定の方法であること	<input type="checkbox"/>	

注1) 太枠で囲われたところをチェック又は記入してください。
 注2) 「所定の」とあるのは、設計図書等に記載されている事項を意味しています。

施工状況報告書(耐震等級2以上)

物件名称		工事監理者	
建設地(地番)			

評価方法基準第5の1の1-1に定める耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の等級 に適合していることを確認しました。

基準の概要	確認項目	確認内容	現場確認欄	備考
耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価方法基準第5の1の1-1に定めること	土台、枠組	土台について、構造耐力上の欠点がないこと	<input type="checkbox"/>	
		土台の継手位置が構造耐力上支障ない位置に設けられていること	<input type="checkbox"/>	
		枠組材は所定の品質であり、所定の間隔であること	<input type="checkbox"/>	
		アンカーボルトは所定の品質、埋込み長さ、位置であること	<input type="checkbox"/>	
	耐力壁(面材の場合)	面材耐力壁は所定の位置、長さ、種類、厚さであること	<input type="checkbox"/>	
		釘は所定の種類、間隔であること	<input type="checkbox"/>	
	耐力壁(筋かい併用の場合)	面材耐力壁は所定の位置、長さ、種類、厚さであること	<input type="checkbox"/>	
		筋かいは所定の方向、断面、留付であること	<input type="checkbox"/>	
	準耐力壁	準耐力壁は所定の位置、長さ、種類厚さであること	<input type="checkbox"/>	
		釘は所定の種類、間隔であること	<input type="checkbox"/>	
		準耐力壁の直上・直下の根太の支持距離が所定の長さであること	<input type="checkbox"/>	
	床組等	床下張材は所定の種類、厚さであること	<input type="checkbox"/>	
		釘は所定の種類、間隔であること	<input type="checkbox"/>	
		天井根太の寸法、間隔、留付けが所定のとおりであること	<input type="checkbox"/>	
	屋根面	所定の勾配であること	<input type="checkbox"/>	
		面材が所定の種類、厚さ、留付け間隔であること	<input type="checkbox"/>	
		釘は所定の種類、間隔であること	<input type="checkbox"/>	
		たる木の寸法、間隔、留付け状態が所定のとおりであること	<input type="checkbox"/>	
	接合金物	接合金物は所定の品質、種類であること	<input type="checkbox"/>	
		たて枠上下端が所定の留付けであること	<input type="checkbox"/>	
	基礎	基礎が所定の配置であること	<input type="checkbox"/>	
		所定の寸法の根入れ深さであること	<input type="checkbox"/>	
		立上がり部分の高さ、厚さ、底盤が所定の寸法であること	<input type="checkbox"/>	
		主筋・補強筋が所定の径、位置であること	<input type="checkbox"/>	
開口部周辺等の補強が所定の方法であること		<input type="checkbox"/>		

注1) 太枠で囲われたところをチェック又は記入してください。

注2) 「所定の」とするのは、設計図書等に記載されている事項を意味しています。

施工状況報告書(耐震等級2以上)

物件名称		工事監理者	
建設地(地番)			

評価方法基準第5の1の1-1に定める耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の等級 に適合していることを確認しました。

基準の概要	該当工法		確認項目	確認内容	現場確認欄	備考	
	S造	RC造					
耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価方法基準第5の1の1-1に定めること	-	○	共通	柱、はり、壁、スラブの位置が所定のとおりであること	<input type="checkbox"/>		
				鉄筋・コンクリートの品質・強度が所定のとおりであること	<input type="checkbox"/>		
	○	○	地盤・基礎	直接基礎	基礎の種類、寸法、配筋(径・本数・位置・定着・継手・端部処理・かぶり厚さ)、地盤の状況、床付けの状況が所定のとおりであること	<input type="checkbox"/>	
				杭基礎	基礎の種類、位置、杭径、杭長、配筋(径、本数、間隔、定着、継手)、支持地盤(位置、種類、地耐力等)が所定のとおりであること	<input type="checkbox"/>	
	-	○	柱	柱寸法が所定のとおりであること	<input type="checkbox"/>		
				主筋の配筋(径、本数、間隔、位置、定着、継手、端部処理、かぶり厚さ)が所定のとおりであること	<input type="checkbox"/>		
				帯筋の配筋(径、本数、間隔、位置、形状、端部処理、かぶり厚さ)が所定のとおりであること	<input type="checkbox"/>		
				はり	はりの断面寸法が所定のとおりであること	<input type="checkbox"/>	
					主筋の配筋(径、本数、間隔、位置、定着、継手、端部処理、かぶり厚さ)が所定のとおりであること	<input type="checkbox"/>	
					あばら筋の配筋(径、本数、間隔、位置、形状、端部処理、かぶり厚さ)が所定のとおりであること	<input type="checkbox"/>	
			貫通孔の位置、形状及び補強配筋が所定のとおりであること	<input type="checkbox"/>			
			壁	壁厚が所定のとおりであること	<input type="checkbox"/>		
				配筋(径、本数、間隔、位置、定着、継ぎ手、端部処理、かぶり厚さ)が所定のとおりであること	<input type="checkbox"/>		
				開口部の位置、形状及び補強配筋が所定のとおりであること	<input type="checkbox"/>		
				スリット(完全、部分)の位置、形状が所定のとおりであること	<input type="checkbox"/>		
			スラブ	スラブ厚・寸法が所定のとおりであること	<input type="checkbox"/>		
	配筋(径、間隔、定着、継手、かぶり厚さ)が所定のとおりであること	<input type="checkbox"/>					
	開口部の位置、形状及び補強配筋が所定のとおりであること	<input type="checkbox"/>					
	○	-	鋼材の種類・規格	鋼材等の種類・品質が所定のとおりであること	<input type="checkbox"/>		
			部材の位置・形状・寸法	柱脚・柱・壁・梁・床・ブレースの位置が所定のとおりであること	<input type="checkbox"/>		
			柱脚・柱・壁・梁・床・ブレースの形状、寸法が所定のとおりであること	<input type="checkbox"/>			
ボルトの締付け		ボルト接合部の種別、品質、径、本数、締付けが所定のとおりであること	<input type="checkbox"/>				
溶接部分		溶接部分の外観、形状が所定のとおりであること	<input type="checkbox"/>				
柱脚部		アンカーボルトの品質、径、本数、位置、定着長さが所定のとおりであること	<input type="checkbox"/>				
		ベースプレートが所定の厚さであること	<input type="checkbox"/>				

注1) 太枠で囲われたところをチェック又は記入してください。

注2) 「所定の」とするのは、設計図書等に記載されている事項を意味しています。

施工状況報告書(免震建築物)

物件名称		工事監理者	
建設地(地番)			

評価方法基準第5の1の1-3に定める免震建築物に適合していることを確認しました。

基準の概要	確認項目	確認内容	現場確認欄	備考
			<input checked="" type="checkbox"/>	
評価方法基準の第5の1の1-3に定める免震建築物に適合していること	免震建築物	免震材料が所定のとおり施工されていること	<input type="checkbox"/>	
		上部構造が所定のとおり施工されていること	<input type="checkbox"/>	
		下部構造が所定のとおり施工されていること	<input type="checkbox"/>	
		落下・挟まれ防止等の措置が所定のとおりされていること	<input type="checkbox"/>	
		出入口その他の見やすい場所に、免震建築物であること等が表示されていること	<input type="checkbox"/>	
		免震層及び免震材料の維持管理に関する計画の内容が施工関連図書に記されていること	<input type="checkbox"/>	

注1) 太枠で囲われたところをチェック又は記入してください。

注2) 「所定の」とあるのは、設計図書等に記載されている事項を意味しています。

施工状況報告書(高齢者等配慮対策等級3)

物件名称		工事監理者	
建設地(地番)			

評価方法基準第5の9の9-1に定める高齢者等配慮対策等級の等級3に適合していることを確認しました。

基準の概要	確認項目(等級3)	確認内容(等級3)	現場確認欄	備考	
評価方法基準第5の9の9-1に定める高齢者等配慮対策等級の等級3に適合していること	部屋の配置等	<input type="checkbox"/> 便所 <input type="checkbox"/> くつずりと玄関外側の高低差20mm以下であること <input type="checkbox"/> くつずりと玄関土間の高低差5mm以下であること	<input checked="" type="checkbox"/>		
	特定寝室と同一階に配置すべき室	<input type="checkbox"/> 20mm以下の単純段差であること <input type="checkbox"/> 浴室内外の高低差120mm以下でまたぎ段差180mm以下 + 手すり設置	<input type="checkbox"/>		
	段差	玄関出入口	<input type="checkbox"/> 180mm(踏み段を設ける場合は360mm)以下の単純段差 <input type="checkbox"/> 250mm以下の単純段差+手すり(設置準備含む) <input type="checkbox"/> 180mm(踏み段を設ける場合は屋内側で180mm、屋外側で360mm)以下のまたぎ段差+手すり(設置準備含む)	<input type="checkbox"/>	
		浴室出入口	<input type="checkbox"/> 300mm以上450mm以下であること	<input type="checkbox"/>	
		ハルコニー(日常生活空間内)の非接地住宅のみ居室の部分の床とその他の床(※2)	<input type="checkbox"/> 勝手口と上がりかまち以外は段差はないこと(5mm以内の段差が生じるものを含む)	<input type="checkbox"/>	
		日常生活空間外の段差	<input type="checkbox"/> 日常生活空間外の床の段差はないこと(5mm以内の段差が生じるものを含む)	<input type="checkbox"/>	
		階段がない場合	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/>	
		階段	勾配等	<input type="checkbox"/> 階段は所定の均一な勾配であること(勾配22/21以下、550mm \leq 踏面+2 \times 蹴上げ \leq 650mm) <input type="checkbox"/> 踏面寸法195mm以上であること	<input type="checkbox"/>
	階段がある場合		<input type="checkbox"/> 蹴込み寸法は30mm以下であること <input type="checkbox"/> 勾配等の基準に該当していること(踏面の狭い方から300mmの位置で規定寸法を確保していること) <input type="checkbox"/> 回り階段の部分が、所定の形式となっていること	<input type="checkbox"/>	
	ホームエレベーターが設置されている場合		<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/>	
	階段		<input type="checkbox"/> 少なくとも片側に設置されていること(段鼻からの高さ700mm \sim 900mm) <input type="checkbox"/> 両側に設置されていること(段鼻からの高さ700mm \sim 900mm)(勾配が45度超の場合) <input type="checkbox"/> 階段無し又はホームエレベーター設置	<input type="checkbox"/>	
	手すり	便所	<input type="checkbox"/> 設置(立ち座りのためのもの)	<input type="checkbox"/>	
		浴室	<input type="checkbox"/> 設置(浴槽出入りのためのもの)	<input type="checkbox"/>	
		玄関	<input type="checkbox"/> 設置(上がりかまち部の昇降及び靴等の着脱のためのもの) <input type="checkbox"/> 設置準備(上がりかまち部の昇降及び靴等の着脱のためのもの)	<input type="checkbox"/>	
		脱衣室	<input type="checkbox"/> 設置(衣服の着脱のためのもの) <input type="checkbox"/> 設置準備(衣服の着脱のためのもの)	<input type="checkbox"/>	
	通路及び出入口の幅員(日常生活空間)	転落防止手すり子のバルコニー	<input type="checkbox"/> 腰壁、手すり高さ、手すり子の内法寸法が所定の寸法であること <input type="checkbox"/> 窓台、手すり高さ、手すり子の内法寸法が所定の寸法であること <input type="checkbox"/> 腰壁、手すり高さ、手すり子の内法寸法が所定の寸法であること	<input type="checkbox"/>	
		通路	<input type="checkbox"/> 有効幅員780mm(柱等の箇所は750mm)以上であること	<input type="checkbox"/>	
		出入口	<input type="checkbox"/> 750mm以上確保されていること <input type="checkbox"/> 600mm以上確保されていること <input type="checkbox"/> 750mm以上確保されていること <input type="checkbox"/> 軽微な改造により750mm以上確保が可能であること	<input type="checkbox"/>	
	寝室、浴室及び便所(日常生活空間)	浴室の広さ	<input type="checkbox"/> 内法短辺 1,300mm以上であること <input type="checkbox"/> 内法広さ 2m ² 以上であること	<input type="checkbox"/>	
		便所	<input type="checkbox"/> 1,300mm以上であること <input type="checkbox"/> 便器の前方又は側方との距離が500mm以上(ドアの解放又は軽微な改造を含む)であること <input type="checkbox"/> 軽微な改造により1,300mm以上確保が可能であること	<input type="checkbox"/>	
			便器	<input type="checkbox"/> 腰掛け式であること	<input type="checkbox"/>
		特定寝室	<input type="checkbox"/> 内法面積9m ² 以上であること	<input type="checkbox"/>	

注1) 太枠で囲われたところをチェック又は記入してください。

注2) 「所定の」とあるのは、設計図書等に記載されている事項を意味しています。

施工状況報告書(高齢者等配慮対策等級4以上)

物件名称		工事監理者	
建設地(地番)			

評価方法基準第5の9-1に定める高齢者等配慮対策等級の等級4以上に適合していることを確認しました。

基準の概要	確認項目(等級4)	確認内容(等級4)	現場確認	備考	
評価方法基準第5の9-1に定める高齢者等配慮対策等級の等級4以上に適合していること	部 屋 配 置 の 等	特定寝室と同一階に配置すべき室・ホームエレベーターの設置	<input type="checkbox"/> 便所 <input type="checkbox"/> 浴室 <input type="checkbox"/> ホームエレベーターの開口部有効幅員が750mm(通路より直進できる場合は650mm)以上	<input checked="" type="checkbox"/>	
	段 差	玄 関 入 口	くつずりと玄関外側の高低差20mm以下であること	<input type="checkbox"/>	
			くつずりと玄関土間の高低差5mm以下であること	<input type="checkbox"/>	
		玄 関 の 上 が り か ま ち	360mm以下(踏み段を設ける場合)であること	<input type="checkbox"/>	
			180mm以下(接地階に存する玄関で踏み段を設けない場合)であること	<input type="checkbox"/>	
		段 差 (日 常 生 活 空 間 内)	110mm以下(上記以外の場合)であること	<input type="checkbox"/>	
			土間と踏み段との段差及び踏み段と上がりかまちの段差	<input type="checkbox"/> 180mm以下(接地階に存する玄関)であること <input type="checkbox"/> 110mm以下(上記以外の場合)であること	
		浴 室 出 入 口	20mm以下の単純段差であること	<input type="checkbox"/>	
		パ ル コ ニ ー 出 入 口	<input type="checkbox"/> 180mm(踏み段を設ける場合は360mm)以下の単純段差であること <input type="checkbox"/> 250mm以下の単純段差+手すり <input type="checkbox"/> 180mm(踏み段を設ける場合は屋内側で180mm、屋外側で360mm)以下のまたぎ段差+手すり	<input type="checkbox"/>	
		居 室 の 部 分 の 床 と そ の 他 の 床 (※ 2)	300mm以上450mm以下であること	<input type="checkbox"/>	
		そ の 他 の 床	勝手口と上がりかまち以外は段差はないこと(5mm以内の段差が生じるものを含む)	<input type="checkbox"/>	
	日 常 生 活 空 間 外 の 段	日常生活空間外の床の段差はないこと(5mm以内の段差が生じるものを含む)	<input type="checkbox"/>		
	階 段	階 段 が な い 場 合	-	<input type="checkbox"/>	
		階 段 が あ る 場 合	勾 配 等	階段は所定の均一な勾配であること(勾配6/7以下、550mm≦踏面+2×蹴上げ≦650mm)	<input type="checkbox"/>
			蹴 込 み	蹴込み寸法は30mm以下、蹴込み板の設置があること	<input type="checkbox"/>
		階 段 が 日 常 生 活 空 間 外 ・ ホ ム エ レ ベ ー タ ー 設 置	形 式 等	<input type="checkbox"/> 最上段の通路等への食い込みがないこと <input type="checkbox"/> 最下段の通路等への突出がないこと <input type="checkbox"/> 回り階段の採用なし	<input type="checkbox"/>
				所定の勾配等・蹴込み寸法に適合しているものであること	<input type="checkbox"/>
	手 す り	階 段	<input type="checkbox"/> 少なくとも片側に設置されていること(段鼻からの高さ700mm~900mm) <input type="checkbox"/> 両側に設置されていること(段鼻からの高さ700mm~900mm)(勾配が45度超の場合) <input type="checkbox"/> 階段無し	<input type="checkbox"/>	
		便 所	設置(立ち座りのためのもの)	<input type="checkbox"/>	
		浴 室	設置(浴槽出入りのためのもの)	<input type="checkbox"/>	
		玄 関	設置(上がりかまち部の昇降及び靴等の着脱のためのもの)	<input type="checkbox"/>	
		脱 衣 室	設置(衣服の着脱のためのもの)	<input type="checkbox"/>	
		転 落 防 止 ・ 手 す り 子	<input type="checkbox"/> 腰壁、手すり高さ、手すり子の内法寸法が所定の寸法であること <input type="checkbox"/> 窓台、手すり高さ、手すり子の内法寸法が所定の寸法であること	<input type="checkbox"/>	
		パ ル コ ニ ー	腰壁、手すり高さ、手すり子の内法寸法が所定の寸法であること	<input type="checkbox"/>	
	通 路	有効幅員が780mm(柱等の箇所は750mm)以上であること	<input type="checkbox"/>		
	通 路 及 び 出 入 口 の 幅 員 (日 常 生 活 空 間)	玄 関 出 入 口	750mm以上確保されていること	<input type="checkbox"/>	
			650mm以上確保されていること	<input type="checkbox"/>	
そ の 他		<input type="checkbox"/> 750mm以上確保されていること <input type="checkbox"/> 工事を伴わない撤去等により750mm以上確保が可能であること	<input type="checkbox"/>		
寝 室 ・ 浴 室 及 び 便 所 (日 常 生 活 空 間)	浴 室 の 広 さ	内法短辺	1,400mm以上であること	<input type="checkbox"/>	
		内法広さ	2.5㎡以上であること	<input type="checkbox"/>	
	便 所	内法短辺	<input type="checkbox"/> 1,100mm以上であること <input type="checkbox"/> 便器の前方及び側方との距離が500mm以上(ドアの解放又は軽微な改造を含む。)であること <input type="checkbox"/> 軽微な改造により1,100mm以上確保が可能であること	<input type="checkbox"/>	
		内法長辺	<input type="checkbox"/> 1,300mm以上であること <input type="checkbox"/> 便器の前方及び側方との距離が500mm以上(ドアの解放又は軽微な改造を含む。)であること <input type="checkbox"/> 軽微な改造により1,300mm以上確保が可能であること	<input type="checkbox"/>	
	便 器	腰掛け式であること	<input type="checkbox"/>		
	特 定 寝 室	内法面積12㎡以上であること	<input type="checkbox"/>		

注1) 太枠で囲われたところをチェック又は記入してください。

注2) 「所定の」とあるのは、設計図書等に記載されている事項を意味しています。